

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督察整改任务清单第 15 项问题：湟中区李家山镇岗岔村污水处理站 1. 未安装出水口流量计，无法准确统计进出水量。2. 运营单位无专业技术能力、无运维经费，致使日常运营管理不规范，未制定管理制度，未建立规范化运行台账，自运行至今未清理过生化池内污泥。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	实现污水处理站正常运行运转，确保污水达标排放。
整改措施及成效	<p>措施：1. 对出水口安装流量计，确保有效统计处理数据。2. 引进第三方专业运维机构对污水处理设施进行统一维护、管理，建立健全相关管理制度和运行台账，及时清运污泥，确保污水达标排放。</p> <p>成效：一是开展清淤疏通工作。对化粪池、生化池、MBR 膜池等设施开展了清淤疏通，安排人员及吸污车将所处理的 64 吨污水及污泥闭环拉运至李家山镇污水处理站安全处理。二是购置更换设备器材。购置曝气风机、潜污泵以及应急柴油发电机、自动切换柜等设备，并对原先损坏的配电箱、曝气风机、自吸反洗等设备器材进行更换。三是完善工艺流程。对原有工艺流程进行查漏补缺，采用 A²O+MBR 膜处理工艺，日处理 100t/d，新建一用一备膜池、清水池、格栅机及其缺氧处理单元和污泥回流单元等污水处理必备环节及设施，从源头上提升了污水处理工艺流程。四是落实维修改造资金。区政府党组第 43 次会议审议并通过了岗岔村污水处理站启动维修改造及后续年度正常运行维护经费事宜，落实启动维修改造资金 38.61 万元。五是竣工验收后转入通水试运行。各类设备进行了联调联试，培养了活性污泥，通水进行了试运行，各项指标良好，经出水口水质检测，检测结果显示出水水质各项指标均达标，已达到农村生活污水处理水污染物排放标准。六是建立运维管理制度和试运行期间的运行台账记录。</p>
整改时间	2021 年 12 月至 2024 年 7 月
社会监督联系人及电话	0971-2232340