

湟中区应急管理局 2022 年行政处罚目录



序号	行政相对人名称	处罚事由	处罚机关	处罚决定日期	行政处罚决定书文号	处罚依据	处罚结果
1	青海好兄弟 装潢设计工 程有限公司	生产储存车间内安全 通道堵塞、消防栓前堆 积杂物；生产储存车间 内未设置应急疏散指 示标志、应急照明	西宁市湟中区 应急管理局	2022.7.6	(湟)应急罚 [2022]2-3 号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，依据《安全生产法》第一百零五条第(二)项的规定	罚 10000 元